

<p>Fecha de emisión 10/04/05</p> <p>Por SIPROTEX®</p>	<p><b>Ficha técnica</b></p> <p><b>Almacén de</b></p> <p><b>productos químicos</b></p>	<p>Página 1 de 1</p>
---	---	----------------------

**Almacén General de Mercancías ADR/APQ en depósito**

**Ubicación:**

**3BMisal®**

c/ Vía Augusta s/n  
E-08451 Vilalba de Sasserra  
(Barcelona)

Telf. 937 541 244

Fax 931 140 601

E-mail: [info@siprotex.es](mailto:info@siprotex.es)

[www.siprotex.es](http://www.siprotex.es)



**Productos almacenables:**

- Líquidos inflamables (con punto de inflamación inferior a 38°C), y con punto de ebullición igual o superior a 38 °C (Clase B1).
- Líquidos combustibles, con punto de inflamación entre 38 y 150°C
- Líquidos corrosivos de las clases A,B y C
- Líquidos Tóxicos y Nocivos, según la clasificación del etiquetado de sustancias y productos químicos.
- Cualquier otro producto químico, líquido o sólido, incluido en el RD 379/2001 (Irritantes, Sólidos corrosivos, Sólidos Xn/T/T+, etc)

**Características del almacén:**

- Capacidad en hueco/Palets 4.160 Palets
- Nave aislada de 3.409,12 m<sup>2</sup>, accesible desde dos calles del Polígono industrial
- Estructura de hormigón RF-120, con una cubierta RF90

**Sistema contraincendios**

- Equipada con una red de contra incendios propia, con un sistema de bombeo consistente en 2 bombas, una eléctrica y otra diésel de 165 m<sup>3</sup> cada una. Y en un depósito subterráneo, una reserva de agua requerida por el sistema de hidrantes de 235 m<sup>3</sup>
- Existen 25 bocas de incendio equipadas (BIE) cada 25 m.
- Cañón de espuma
- 28 extintores de eficacia mínima 233B cada 15 m.
- Sistema de detección automática de incendios y pulsadores de alarma
- Personal formado con arreglo a lo dispuesto en el Art. 41 de la LPRL para la extinción de fuego